


## SIVI KLOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sıvı klorun aktif madde oranı minimum % 11-12 olmalıdır.Sıvı halde berrak açık sarı renkte olacaktır.
2. Merkezi su sisteminde kullanılacaktır.
3. Sıvı klor içme suyu dezenfektisinde kullanılabilir saflıkta olacaktır. İçerisinde ağır metal ve zehirli madde ihtiva etmeyecektir ve belgelenecektir.
4. Göze ve elle temastan kaçınılması için ambalaj üzerinde gerekli etiketi olmalıdır.
5. Alınacak HYPO-CLOR 30kg'lık veya 35kg'lık bidon ambalajlarda olmalıdır.
6. Klor miktarı min 99,7 % (VA/ ) olmalıdır.
7. Kaynama noktası 1 atm'de -34°C olmalıdır.
- 8.Sıvı klor bidonları kazan dairesinde bulunan su deposunun yanına konulacaktır.
- 9.Sıvı klorun, Sağlık Bakanlığı tarafından içme ve Kullanma suyuunda kullanılabilir ruhsatına sahip olmalıdır.
10. Sıvı klorun kullanma tarihi başlangıcı yeni üretilen güncel tarih olmalıdır.
- 11.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan firmalar klor teklifi verebilir.

Kedir Demirel  


Filiz Yılmaz  
